

國立臺東大學污水處理廠進流/放流水質

	放流水水質標準	6-9	< 35	-	30	100	30	-
採樣日期	水質項目	pH	水溫	導電度	懸浮固體	化學需氧量	生化需氧量	大腸桿菌群
	單位		°C	µmho/cm	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100ml
108.05.07	進流水	7.6	26.6	855	63.5	319	160	7.E+06
	放流水	7.4	26.4	732	8.8	98.8	26.2	1,300
	去除率%				86	69	84	100
108.06.05	進流水	7.6	29.6	909	51.5	378	82.8	4.E+07
	放流水	7.8	30.4	775	18.8	51.8	5.3	5,900
	去除率%				63	86	94	100
108.11.12	進流水	7.4	27.1	824	30.3	173	68.1	2.E+07
	放流水	7.2	27.3	745	6.8	58.4	15.3	890
	去除率%				78	66	78	100