

109年污水廠水質統計表

	放流水水質標準	6-9	<35	-	30	100	30	-
採樣日期	水質項目	pH	水溫	導電度	懸浮固體	化學需氧量	生化需氧量	大腸桿菌群
	單位		°C	μmho/cm	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100ml
109.05.12	進流水	7.6	28.6	854	82	198	71.8	4.E+07
	放流水	7.3	28.2	683	13.5	60.2	14.1	16,000
	去除率%				84	70	80	100
109.08.25	進流水	6.9	25.4	620	11.4	37.4	13.4	5.E+07
	放流水	6.9	25.4	547	7.2	16.1	5.2	10
	去除率%				37	57	61	100
109.10.06	進流水	7.5	24.9	779	19.8	164	38.2	3.E+07
	放流水	7.2	24.9	669	10.4	15.8	8.8	62,000
	去除率%				47	90	77	100
109.11.26	進流水	7.6	29.2	785	26	73	36.3	6.E+07
	放流水	7.3	28.2	663	14.8	35.7	13	10
	去除率%				43	51	64	100
109.12.17	進流水	8.1	24.9	907	46	149	71.4	6.E+07
	放流水	7.3		727	7.5	52.6	24.4	46,000
	去除率%				84	65	66	100