

國立台東大學 96 學年度第 1 學期

節約能源工作小組會議紀錄

時間：96 年 11 月 15 日(星期四)，下午 15:10

地點：行政大樓三樓新會議室

主持人：郭 校長 重吉

紀錄：曾瑞堂

出席人員：詳如簽到表

主席致詞：略

工作報告：請參閱附件書面資料

結論：

- 一、行政與綜合大樓逾齡老舊之窗型冷氣機汰舊換新，計畫申請航空噪音補助案，請繼續追蹤申請期程。
- 二、實驗室蒸餾水製造過程，會產出大量廢水，未來建築理工學院大樓，有關蒸餾水製造設備應考慮規劃安裝於頂樓，以為回收再利用供給各樓層沖洗廁所使用。
- 三、人文學院大樓於驗收完畢後，以符合照明度與節能為原則，考慮評估各樓層中廊、辦公室及教室等空間，將各盞照明燈具拆管減半之可行性。
- 四、台東校區用電量，由於人文學院所屬學系及各學系一年級新生，搬遷至知本校區，已有明顯降低，須檢討並調降最高契約容量，以節約電費支出。
- 五、提高知本校區用電效能，檢討改善能源使用效率，請營繕組進行用電評估，檢討校園環道路燈使用狀況，減少夜間照明燈具數量與時數；更換亮燈式開關面板，俾提醒使用者識別與方便隨手關燈。
- 六、請事務組督導駐衛警於巡邏校園時，請隨手關閉公共區或走道不需使用的照明燈，以節約能源。
- 七、台東校區教學大樓、綜合大樓及忠孝樓之飲水機設備裝置逆滲透系統，產出之廢水均有回收再利用，作為廁所清潔使用水。知本校區人文學院大樓目前設置 8 台飲水機，未來如裝置逆滲透系統，應規劃廢水回收再生利用系統。

散 會：16：30