

國立臺東大學緊急洗眼沖淋設備定期檢查紀錄表

設備位置：

檢查測試項目	檢查測試結果代碼	檢查日期												113 年
		1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	
設備是否被堆雜物	1. 是，通知改善 2. 是，已當場改善 3. 否，無雜物堆積													
設備開關是否順暢	1. 是，順暢開啟 2. 否，通知改善													
出水口(噴頭)是否堵塞	1. 是，通知改善 2. 是，已當場改善 3. 否，無堵塞													
水質	1. 外觀清澈 2. 外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子) 3. 定期換水(填充式)													
水幕均勻度	1. 水幕均勻 2. 水幕偏向													
沖淋水速	1. 不會對手皮膚刺痛 2. 太快，對手皮膚刺痛 3. 出水水壓不足													
洗眼水幕寬度(兩水注間之距離)	1. 水幕寬度大於 8cm 噴不到雙眼 2. 水幕寬度小於 8cm													
排水口是否堵塞	1. 是，通知改善 2. 是，已當場改善 3. 否，無雜物堵塞													
設備基座是否穩固	1. 否，通知改善 2. 否，已當場改善 3. 是，穩固													
備註														
檢查人員簽名														

注意事項：

1. 發現異常情況請立即申請修繕或通知環安組 1372、1371。
2. 每次檢查測試時，請持續沖淋 1 分鐘以上，讓管內的水充分流出。